



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Отделение надзорной деятельности по Миллеровскому и Чертковскому районам  
ул. Ленина, 13, г. Миллерово Ростовская область 346130  
Телефоны: (86385) 2-66-60 факс (86385) 2-06-58  
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 19ogpn\_rnd@mail.ru  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

### **Предписание № 1 / 1 / 1**

#### **об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 3  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 25.12.2015 № 1 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД по Миллеровскому и Чертковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Колпаковым С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 часов «11» января 2016 года и по 13 часов «5» февраля 2016 года (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору капитаном вн. сл. Димитровым Владимиром Александровичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3, по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Менделеева, 35,

совместно с: заведующим МБДОУ детский сад № 3 Балецкой Людмилой Михайловной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

		пожаротушения).	
4.	В модульном здании эвакуационные пути и часть выходов используемых для эвакуации из зального и спального помещений, предназначенных для	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской	01.12.2016

	<p>временного пребывания людей, не соответствует нормативным требованиям по ширине.</p>	<p>Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113); Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением N 1) п. 5.1.1. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел., п. 5.2.14. Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p>		
5.	<p>В модульном здании на остекленных дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») статья 53 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты (в ред. Федерального</p>	01.12.2016	

		<p>закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).</p> <p>2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:</p> <p>1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;</p> <p>Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением N 1) п.5.2.27. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.</p>		
6.	<p>Не представлены сертификаты о соответствии требованиям пожарной безопасности на огнезащитный состав, применяемый для обработки металлических конструкций модульного здания.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 136. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты.</p> <p>1. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.</p>	01.12.2016	
7.	<p>Применяемые в спальном и зальном помещениях и на путях эвакуации для покрытий полов материалы (ковровые изделия), а также покрытия для внутренней отделки помещений на основе синтетических полимеров и сложных полиэфиров (лакокрасочная продукция) в модульном здании не соответствуют установленным требованиям пожарной безопасности по классу пожарной опасности материала.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</p> <p>6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях</p>	01.12.2016	

		<p>эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)</p>		
8.	<p>Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) конструктивных элементов модульного строения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).</p>	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности прово-</p>	01.12.2016	

		дится не реже 1 раза в год (п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Миллеровскому и Чертковскому районам - государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Димитров В.А.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*



М.Л.П.\*

*подпись*

«5» февраля 2016 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детский сад № 3  
Л.М. Балецкая

*подпись*

*(должность, фамилия, инициалы)*

«5» февраля 2015 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575830

Владелец Балецкая Людмила Михайловна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022